Zasady przedłużania Atestów Higienicznych wydawanych przez NIZP PZH-PIB w okresie przejściowym zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacje ogólne

Od 31 grudnia 2026 r. wchodzą w życie nowe, unijne zasady oceny wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, regulowane przez ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/370 z dnia 23 stycznia 2024 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 (DWD) poprzez ustanowienie procedur oceny zgodności produktów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zasad wyznaczania jednostek oceniających zgodność uczestniczących w tych procedurach.

Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób Atesty Higieniczne wydane przez NIZP PZH-PIB na wyroby objęte artykułem 11. DWD (wyroby i materiały do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi) będą mogły być przedłużane w okresie przejściowym oraz kiedy zasady te nie będą miały zastosowania i należy dokonać nowej oceny wyrobu, zgodnie z wymaganiami DWD.

Okres przejściowy

Wszystkie wyroby do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, które w dniu 31 grudnia 2026 r. będą posiadały ważny Atest Higieniczny (Atest PZH), mogą pozostać w obrocie na rynku na dotychczasowych zasadach, do daty ważności określonej w przedmiotowym ateście. Obowiązuje dla nich okres przejściowy przewidziany w art. 11 rozporządzenia 2024/370 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Status wyrobu	Wymagania i terminy
Wyroby istniejące na rynku z ważnym Atestem Higienicznym PZH (stan na dzień 31.12.2026 r.)	*Obowiązuje dla nich okres przejściowy.* Dotychczasowy Atest Higieniczny zachowuje ważność do daty wskazanej w jego treści i może być następnie przedłużany na podstawie stosownego wniosku, jednak nie dłużej niż do 31.12.2032 r. Po tej dacie musi nastąpić nowa ocena według Rozporządzenia UE 2024/370.
Wyroby bez ważnego Atestu Higienicznego, w tym wyroby nowe, wprowadzane do obrotu od 01.01.2027 r.	*Nie są objęte okresem przejściowym.* Muszą przejść pełną procedurę oceny higienicznej bezpośrednio według nowych przepisów Rozporządzenia UE 2024/370.

Niniejszy dokument opracowano w NIZP PZH - PIB na podstawie i w zgodzie z NB-DW: GD1, 2025-06-05.

Wprowadzanie zmian w atestowanych wyrobach

Co do zasady, wyroby zgłaszane do ponownej oceny higienicznej w ramach przedłużania Atestu Higienicznego powinny odpowiadać wyrobom wcześniej atestowanym. Oznacza to, że ich kluczowe cechy, w szczególności materiały i komponenty mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie powinny ulegać zmianom wpływającym na właściwości higieniczne.

NIZP PZH-PIB uwzględnia jednak, że w okresie obowiązywania atestu w wyrobach mogą pojawiać się określone zmiany konstrukcyjne, materiałowe lub komponentowe. Zakres i charakter tych zmian będą każdorazowo istotnym elementem oceny, czy możliwe jest przyjęcie wniosku o przedłużenie ważności Atestu Higienicznego, czy też konieczne będzie przeprowadzenie nowej oceny wyrobu zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Poniższa tabela klasyfikuje rodzaje zmian w wyrobach.

Klasyfikacja zmiany	Kryteria techniczne	Przykłady
Dopuszczalne *(bez wpływu na właściwości higieniczne)*	• Zmiany dotyczące materiałów i elementów, które nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą pitną. • Zmiany kształtu lub wyglądu zewnętrznego, które nie wpływają na cechy higieniczne wyrobu.	• Zmiana koloru lub wykończenia baterii kuchennej (przy zachowaniu tej samej drogi wodnej i materiałów). • Dodanie nowego rozmiaru złączki, zaworu lub średnicy rury (jeśli mieści się w zakresie pierwotnego atestu).
Niedozwolone *(wpływające na właściwości higieniczne – wymagają nowej oceny)*	• Zmiana składu chemicznego lub receptury materiałów kontaktujących się z wodą. • Zmiana procesu produkcyjnego (np. przejście z wytłaczania na formowanie wtryskowe). • Zmiana warstw w materiałach wielowarstwowych (ocenianych zawsze jako całość).	• Zmiana konstrukcyjna znacząco zwiększająca powierzchnię kontaktu wyrobu z wodą. • Zastosowanie zupełnie nowych materiałów, które nie były wcześniej ocenione na poziomie krajowym (Atest Higieniczny) lub unijnym.

Wyroby złożone (montowane z wielu komponentów)

W przypadku wyrobów składających się z wielu osobnych elementów (np. złożona armatura), ocena końcowa zależy od statusu ich poszczególnych komponentów:

- Wymiana komponentów: w okresie przejściowym dopuszcza się wymianę pojedynczych części wyrobu złożonego na nowe, o ile posiadają one już certyfikat zgodny z nowym Rozporządzeniem UE 2024/370 lub ważny Atest Higieniczny.

Dozwolone modyfikacje wyrobów złożonych:

- Dodanie certyfikowanego lub atestowanego elementu dodatkowego (np. czujnika elektronicznego).
- Zmiana wymiarów (zastosowanie dłuższego/krótszego wlotu lub innego kołnierza), o ile nie wpływa to negatywnie na cechy higieniczne wyrobu.
- Zmiana rozmiaru zbiornika, pod warunkiem, że dany typoszereg jest objęty wspólnym atestem dla tej rodziny wyrobów.

Wniosek o przedłużenie Atestu Higienicznego, dla którego obowiązuje okres przejściowy

Wnioski o przedłużenie atestu higienicznego objętego okresem przejściowym tj. takiego, którego ważność upływa po terminie 31.12.2026 r. należy składać za pośrednictwem portalu atestacyjnego:

https://formularze.pzh.gov.pl/pzh/atesty

Odpowiednia ścieżka postępowania znajduje się w części:

Generuj nowy e-wniosek o wydania atestu

Generuj nowy e-wniosek o przedłużenie atestu na wyroby do kontaktu z wodą do spożycia

Warunkiem koniecznym dla możliwości złożenia wniosku będzie wskazanie numeru i daty ważności posiadanego Atestu Higienicznego, który ma zostać przedłużony.

Proces przedłużania atestów będzie oparty o ponowną ocenę wyrobu objętego Atestem Higienicznym, w tym ocenę pełnej dokumentacji wymaganej w trakcie składania e-wniosku, uwzględniającej odpowiednie formularze, oświadczenia oraz w uzasadnionych przypadkach również badania laboratoryjne.

Proces przedłużania atestów higienicznych będzie procesem odpłatnym, zgodnie z aktualnym cennikiem opłat ubiegania się o Atest Higieniczny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP PZH-PIB.

Odniesienia prawne

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona), Dz.U. L 435 z 23.12.2020, s. 1–62.
2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/370 z dnia 23 stycznia 2024 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 poprzez ustanowienie procedur oceny zgodności produktów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zasad wyznaczania jednostek oceniających zgodność uczestniczących w tych procedurach, Dz.U. L 2024/370 z 23.04.2024.

3. **Ustawa z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw** (Dz.U. z 2026 r. poz. 605), w szczególności art. 14 zawierające przepisy przejściowe dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

> *Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i określają ogólne zasady postępowania NIZP PZH-PIB w zakresie oceny możliwości przedłużania i/lub aktualizacji danych w Atestach Higienicznych w okresie przejściowym. Instytut zastrzega sobie prawo do niezależnej, indywidualnej oceny każdego zgłoszonego wyrobu pod kątem higienicznym i materiałowym. Ostateczna decyzja w ramach procedury atestacyjnej podejmowana będzie przez zespół ekspertów ds. atestacji higienicznej Instytutu, z priorytetowym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i ochrony zdrowia publicznego.*